

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ **за климатични системи.**

Минимални технически изисквания за доставка и монтаж на 4 (четири) броя климатични системи 12 BTU:

- инверторен тип на продукта;
- да отговаря на утвърдените за Република България стандарти за качество;
- ефективност на работа в диапазон от -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$ външна температура;
- да е зареден с охлаждащ агент;
- да притежава минимален клас на енергийна ефективност „А”;
- да притежава функции за автоматично стартиране след спиране на електричеството и запазване на зададените параметри – рестарт и автоматично регулиране на скоростта на въздуха;
- шумът на вътрешно тяло да е под 60 dB, а на външното под 70 dB;
- снабдена с дистанционно управление;
- антикорозионно покритие на външното тяло;
- климатичната система да притежава SE маркировка и да придружена с декларация за съответствие;
- монтажът на системата да се извършва в съответствие с условията, предписани от производителите и съобразено с мястото за монтиране;
- по време на монтажа да се съблюдава целостта и оформлението на фасадата на сградата и да се извършва естетическо оформление на отворите във фасадите;
- гаранционно поддържане и сервизно техническо обслужване от страна на изпълнителя, за периода на установения гаранционен срок.